ISP N° 0046

0425

Certificato UE di controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali

UE Certificate internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals

Certificato N.
Certificate N.

0425 PED 007275-00

In conformità all'Allegato III della Direttiva 2014/68/UE (Modulo A2)
In accordance with the Annex III of the Directive 2014/68/EU (Module A2)

ORGANISMO NOTIFICATO / *NOTIFIED BODY*

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli no. 75, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / *MANUFACTURER DETAILS*

AERMEC S.p.A.

Sede legale e operativa: Via Roma no. 44, 37040 Bevilacqua (VR)
ITALIA

DATI PRODOTTO / *PRODUCT DETAILS*

PRODOTTO / *PRODUCT*	**Condizionatori d'aria Roof-Top / *Roof-Top units***
MODELLO / *MODEL*	**RT (RTX-RTY), RTG**
RAPPORTO DI VISITA / *VISIT REPORT*	**154876/2025 del 04.03.2025**

Il controllo delle attrezzature a pressione è stato eseguito presso il fabbricante e sul Fascicolo Tecnico (identificazione **FT Serie RTY-RTX-RTG rev.03 del 27.02.2025**)
*Check of the pressure equipment was carried out at the manufacturer and on the Technical File (identification **FT Serie RTY-RTX-RTG rev.03 on 27.02.2025**)*

NOTE / *NOTES*

-

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / *It remains the responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.*
Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. / *This certificate is valid only for the models above specified.*
Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	DATA PROSSIMA SORVEGLIANZA *NEXT SURVEILLANCE DATE*
06/03/2025	**05/03/2026**

ISP N° 0046

0425

Certificato UE di controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali

UE Certificate internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 PED 007275-00**

ESEMPLARI DI ATTREZZATURE A PRESSIONE / SAMPLES OF PRESSURE EQUIPMENT						
MODELLO ***MODEL***	**PS [bar] Lato HP**	**PS [bar] Lato LP**	**TS [°C]**	**Fluido** ***Fluid***	**Gruppo Fluido/** ***Fluid Group***	**CAT. PED**
RTX	42	29,5	-20°C / 105°C	R410A	2	II
RTY	42	29,5	-20°C / 105°C	R410A	2	II
RTG	41.5	31	-25°C / 120°C	R32	1	II
NOTE / *NOTES*	//					

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
06/03/2025

DATA PROSSIMA SORVEGLIANZA
NEXT SURVEILLANCE DATE
05/03/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP Srl