



# DIN 1946-4 + VDI 6022

## ATTESTAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' CONFORMITY EVALUATION STATEMENT

Fabbricante/*manufacturer:*

**AERMEC S.p.A.**

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italy

Descrizione Prodotto <i>Product Description</i>	<b>UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AIR TREATMENT UNITS</b>
Tipo/Type	<b>NCD</b>
Codice(i) Prodotto <i>Product Code(s)</i>	<b>85xxxxx VDI 6022</b>
	<b>85xxxxx DIN 1946</b>
Norme Applicate <i>Applied Standard(s)</i>	<b>VDI 6022 - Blatt 1 / Part 1 01/2018</b> <b>VDI 6022 - Blatt 1 Berichtigung 2023-04 / VDI 6022 - Part 1 Corrigendum 2023-04</b> Ventilation and indoor-air quality hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units <b>DIN 1946-4:2018-09</b> Ventilation and air conditioning - Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care <b>DIN 1946-4 Beiblatt 1:2018-06</b> Ventilation and air conditioning - Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care Supplement 1: Checklist for planning, execution and operation of components <b>RLT guidelines 01 - General requirements for Air Handling Units</b> <i>First issue February 2018   Last issue June 2021</i>
Esito della Valutazione <i>Assessment Result</i>	I prodotti sono conformi ai requisiti applicabili Rapporto d'ispezione n° 94373/2 rev.00 del 20/5/2026 <i>Products compliant with the applied requirements</i> <i>Refer to inspection report n° 94373/2 rev.00 del 20/5/2026</i>

Page 1 of 1

Data di emissione  
*Issue date:* 11-06-2026  
Valido fino al  
*Valid until:* 11-06-2029  
N° di registrazione  
*N° of registration:* 94373-2

EUROCERTIFICATIONS S.r.l.  
Rappresentante Legale  
*Legal Representative*  
Eleonora Angioletti

